

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Floesse 53868	Station von 13400 m bis 13500 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 20	HW 5714782,79 RW 3396620,66		
Bauwerksart	Schöpfwerk		
Material	Beton		
Breite [m]	2		
Länge [m]	15		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	150		
Stauhöhe [cm]	4		
Rückstau [ca. m]	200		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Schöpfwerk zur Überleitung Speicherbeckeninhalt (Flösse) in Kleine Elster bei Hochwasser.		
Mangel / Baulicher Zustand	nach Außenansicht - funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen-vorschlag	entfällt		