


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 21400 m bis 21500 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 5		
Lfd. BW-Nummer 6	HW 5721213,42 RW 3400392,69		
Bauwerksart	Fußgängerbrücke		
Material	Beton, Asphalt, Stahl		
Breite [m]	0		
Länge [m]	0		
Durchmesser [mm]	100		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	120		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Fußgängerbrücke, Betonwiderlager, Betonplatte mit Asphaltdecke, Stahlgeländer, Otterpassage nicht gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen- vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.		